कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या:2017 / उ8412 / दरे0 / बरेली / 1351 / जे0डी0 1197 दिनांक:दिसम्बर 21 2017

सेवा में,

प्रबन्धक / स्वामी,
वासुवरल सरस्वती बिहार,
अपना घर परिसर, बीसलपुर रोड,
जनपद बरेली।

विषयः - अपना घर परिसर, बीसलपुर रोड, जनपद बरेली पर निर्मित वासुवरल सरस्वती बिहार, शैक्षिक भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक:04.12.2017

सन्दर्भः आपका पत्रांकःशून्य

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रशनगत भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण / परीक्षण गठित कमेटी प्रबन्धक बासुबरल सरस्वती बिहार, एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री के0एन0 रावत द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया तो उनकी संयुक्त निरीक्षण संस्तुति आख्या दिनांक:18.12.2017 तथा उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली / मुरादाबाद परिक्षेत्र की परीशीलन संस्तुति आख्या दिनांक:19.12.2017 का परीशीलन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया:-

1--भवन की संरचना--

1-- कुल भूखण्ड ऐरिया--10523.04 वर्गमीटर।

2-- निर्मित एडमिन ब्लाक भूतल कवर्ड ऐरिया:--151.60 वर्गमीटर।

3-- निर्मित स्कूल ब्लाक भूतल कवर्ड ऐरिया--665.80 वर्गमीटर।

3-- निर्मित स्कूल ब्लाक प्रथम तल कवर्ड ऐरिया--665.80 वर्गमीटर।

8-- भवन की ऊँचाई--9.00 मीटर।

2--भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनं0बी0सी0 की शैक्षिक श्रेणी के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

3--ढॉचागत व्यवस्थाऐं--

1--पहुॅचमार्ग-- प्रश्नगत भवन के सामने 20.00 मीटर चौडी रोड उपलब्ध है।

2 प्रवेश द्वार - प्रश्नगत भवन में 01 अदद प्रवेश द्वार जिसकी चौडाई--6.00 मीटर है।

3---सैटबैक--

अ:-- अग्रभाग-- 15.00 फिट।

ब:- पृष्ठभाग-- 6.00 फिट।

स:-- पार्श्व--।-- 6.00 फिट।

द.-- पार्श्व--।।--50.00 फिट।

नोटः-- गठित कमेटी की आख्या के अनुसार उक्त प्रश्नगत भवन वर्ष--2005 से पूर्व का निर्मित होने के कारण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि--2008 के प्रस्तर 3.1.2.1 (iii) एवं शासनादेश संख्या:2688 / छः--पु0--08--2008 दिनांक: 20.11.2008 के अनुसार पहुॅच मार्ग, सैटबैक एवं निकास की आवश्यकतायें एवं फायर एस्केप की छूट की परिधि के अर्न्तगत आता है।

5--निकास मार्गः--प्रश्नगत एडमिन ब्लाक भूतल पर निर्मित है, तथा स्कूल ब्लाक में 03 अदद स्टेयरकेश जिनमें प्रत्येक की चौडाई--1.25 मीटर उपलब्ध है।

5--अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:--प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0--2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निम्न अग्नि सुरक्षा व्यवस्था क्रियाशील दशा में उपलब्ध पायी गयी:--

क्रमशः....02

व्यवस्थापक
बासुबरल सरस्वती विहार शिक्षा समिति,
अपना घर परिसर, बीसलपुर मार्ग, बरेली

5c

1 प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः– प्रश्नगत भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई0एस0:2190 के अनुसार।
2--एक्जिट साइनेजः-- प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज मानकों के अनुसार।
3--पी0ए0 सिस्टमः– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर **अपना घर परिसर, बीसलपुर रोड, जनपद बरेली पर निर्मित बासुबरल सरस्वती बिहार, शैक्षिक भवन हेतु अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न** शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है :–

1– प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।
2-- प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3-- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अबिलम्ब पायी त्रुटि का निवारण किया जाये ।
4– प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेन्सी इवेक्वेशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये।
5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
6-- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1-- उपनिदेशक फायर सर्विस बरेली / मुरादाबाद परिक्षेत्र।
2-- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बरेली।
3-- मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बरेली।
4-- अग्निशमन अधिकारी बरेली।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस,
मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

व्यवस्थापक
बासुबरल सरस्वती विहार शिक्षा समिति,
अपना घर बीसलपुर मार्ग, बरेली